



## **BANDO**

Motivado por el aguacero de la noche del miércoles 22 de junio se produjo la rotura total del dique existente en el Barranco Batatón en las proximidades de Guasillo sobre el que se apoyaba la tubería de abastecimiento a los pueblos de La Solana, de tal manera que quedó interrumpido el llenado de los depósitos de Guasillo, Banagúas, Abay, Novés, Ascara, Caniás y Araguás del Solano.

Tras dos reparaciones provisionales el suministro está garantizado en precario hasta que se pueda acometer una solución definitiva al cruce del barranco con independencia del nivel del agua.

Para ejecutar la obra de reposición del cruce se ha iniciado una tramitación de emergencia habiéndose comenzado los trabajos de diseño.

Dada la situación de precariedad del suministro se solicita a la población de los núcleos afectados por la rotura que realice un uso responsable del agua adoptando medidas de ahorro, priorizando los usos de agua de boca y ganaderos, limitando los riegos a lo estrictamente necesario y evitando otros usos.

Después de una rotura de este tipo se producen puntas de turbidez por arrastres de las tuberías y el vaciado de los depósitos. Se están revisando diariamente estos parámetros para garantizar la adecuada calidad del agua en el menor tiempo posible.

Disculpen las molestias ocasionadas.

Jaca, documento firmado electrónicamente

EL ALCALDE

Carlos Serrano Pérez

